

Oznaka vzorca: **24/0896**

Teden: 2024.10: 04.03.2024 - 08.03.2024

Upravljalec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Skupina A 2024

Vodni sistem: JAZNE

Oskrbovano območje: JAZNE (št. uporabnikov: 109)

Mesto vzorčenja: Stan. hiša Jazne 14

Naslov mesta vzorčenja: Jazne 14, Jazne

Opomba mesta vzorčenja: Jazen 14, pritličje, pipa v sanitarijah

Datum vzorčenja: 23.04.2024 10:47

Skladnost: nedoločeno

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus		≤1		-	23.04.2024	23.04.2024	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=11,2		°C	Skladen	23.04.2024	11.06.2024	
pH vrednost	=8	6.5..9.5		Skladen	23.04.2024	11.06.2024	
Električna prevodnost pri 20 °C	=401	≤2500	μS/cm	Skladen	23.04.2024	11.06.2024	
Vonj		≤1		-	23.04.2024	23.04.2024	
Motnost	=0	≤4	NTU	Skladen	23.04.2024	11.06.2024	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	24.04.2024	11.06.2024	
Število kolonij pri 22°C	=57	≤100	/mL	Skladen	26.04.2024	11.06.2024	
Število kolonij pri 36°C		≤100	/mL	-			
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	25.04.2024	11.06.2024	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	24.04.2024	11.06.2024	