

Oznaka vzorca: **24/0518**

Teden: 2024.8: 19.02.2024 - 23.02.2024

Upravljalec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Prosti klor + Clostridium perfringens + Enterokoki + Klorat, klorit + Skupina A 2024

Vodni sistem: ŠEBRELJE

Oskrbovano območje: ŠEBRELJE (št. uporabnikov: 269)

Mesto vzorčenja: Trgovina Šebrelje

Naslov mesta vzorčenja: Šebrelje 53,

Opomba mesta vzorčenja: Trgovina Šebrelje, pipa v delikatesi

Datum vzorčenja: 23.04.2024 08:50

Skladnost: nedoločeno

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus		≤1		-	23.04.2024	23.04.2024	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=13,2		°C	Skladen	23.04.2024	11.06.2024	
pH vrednost	=8	6.5..9.5		Skladen	23.04.2024	11.06.2024	
Električna prevodnost pri 20 °C	=352	≤2500	μS/cm	Skladen	23.04.2024	11.06.2024	
Preostali prosti klor	=0,15		mg/L	Skladen	23.04.2024	11.06.2024	
Vonj		≤1		-	23.04.2024	23.04.2024	
Motnost	=0,03	≤4	NTU	Skladen	23.04.2024	11.06.2024	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	24.04.2024	11.06.2024	
Število kolonij pri 22°C	=0	≤100	/mL	Skladen	26.04.2024	11.06.2024	
Število kolonij pri 36°C		≤100	/mL	-			
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	24.04.2024	11.06.2024	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	25.04.2024	11.06.2024	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	24.04.2024	11.06.2024	
Klorat	<0,05		mg/L	Skladen	26.04.2024	11.06.2024	
Klorit	<0,05		mg/L	Skladen	26.04.2024	11.06.2024	