**IZMERJENE VREDNOSTI POSAMEZNIH PARAMETROV 2023 - VS BUKOVO**

| | | DATUM VZORČENJA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PARAMETER** | **Normativ** | 7. 3. | 10. 5. | 8. 6. | 22. 8. | 7. 9. | 12. 12. | 20. 12. |
| Okus | ≤ 1 | 1 | | | | 1 | | |
| Temp. vode ($^{o}$C) | | 10,1 | | | | 17,1 | | |
| pH | 6,5 - 9,5 | 7,9 | | | | 8,0 | | |
| Elektr. prevodnost (µS/cm) | ≤2500 | 411 | | | | 271 | | |
| Vonj | ≤ 1 | 0 | | | | 0 | | |
| Motnost (NTU) | ≤ 4 | 0 | | | | 0 | | |
| E. coli (/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Št. kolonj pri 22$^{o}$C (/ml) | ≤ 100 | 3 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Št. kolonj pri 37$^{o}$C (/ml) | ≤ 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. perfringens (/100 ml) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Enterokoki (/100 ml) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koliformne bakterije (/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |