

IZMERJENE VREDNOSTI POSAMEZNIH PARAMETROV 2023 - VS ČEPLEZ

DATUM VZORČENJA

PARAMETER	Normativ	8. 3.	10. 5.	8. 6.	25. 7.	11. 9.	16. 11.
Okus	≤ 1	1				1	brez
Temp. vode (°C)		4,9				18,7	
pH	6,5 - 9,5	7,6				7,6	7,9
Elektr. prevodnost (μS/cm)	≤2500	385				410	219
Vonj	≤ 1	0				0	brez
Motnost (NTU)	≤ 4	0				0	< 0,1
E. coli (/100 ml)	0	0	0	0	0	0	0
Št. kolonj pri 22°C (/ml)	≤ 100	2	0	0	17	0	0
Št. kolonj pri 37°C (/ml)	≤ 100	7	0	0	0	0	0
Cl. perfringens (/100 ml)	0	0	0		0	0	
Enterokoki (/100 ml)	0	0		0	0	0	0
Koliformne bakterije (/100 ml)	0	0	0	0	0	0	0
Barva (/m)	≤ 0,5						< 0,2
Amonij (mg/l)	≤ 0,5						< 0,02