

Oznaka vzorca: **24/0977**

Teden: 2024.11: 11.03.2024 - 15.03.2024

Upravljalec: Občina Cerklje

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Skupina A 2024

Vodni sistem: ČEPLZ

Oskrbovano območje: ČEPLZ (št. uporabnikov: 63)

Mesto vzorčenja: Čeplz - pipa zunaj

Naslov mesta vzorčenja: Čeplz 3,

Opomba mesta vzorčenja: javna pipa

Datum vzorčenja: 25.04.2024 10:40

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus		≤1		-	25.04.2024	25.04.2024	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=11,4		°C	Skladen	25.04.2024	11.06.2024	
pH vrednost	=8	6.5..9.5		Skladen	25.04.2024	11.06.2024	
Električna prevodnost pri 20 °C	=365	≤2500	μS/cm	Skladen	25.04.2024	11.06.2024	
Vonj		≤1		-	25.04.2024	25.04.2024	
Motnost	=0	≤4	NTU	Skladen	25.04.2024	11.06.2024	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	26.04.2024	26.04.2024	
Število kolonij pri 22°C	=2	≤100	/mL	Skladen	29.04.2024	29.04.2024	
Število kolonij pri 36°C	=0	≤100	/mL	Skladen	27.04.2024	27.04.2024	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	26.04.2024	26.04.2024	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	27.04.2024	27.04.2024	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	26.04.2024	26.04.2024	